



固定资产投资

2024 09091 4412 01203

北京市通州区发展和改革委员会文件

京通州发改（核）〔2024〕30号

关于通州经济开发区西区南扩区三期 棚户区改造项目 10 千伏配套电力接入 （一期）工程项目核准的批复

国网北京市电力公司：

你单位《国网北京市电力公司关于核准通州经济开发区西区南扩区三期棚户区改造项目 10 千伏配套电力接入（一期）工程的请示》（京电发展〔2024〕35号）及《国网北京市电力公司关于核准通州经济开发区西区南扩区三期棚户区改造项目 10 千伏配套电力接入（一期）工程招标方案的请示》（京电招标〔2024〕28号）收悉。根据市规自委通州分局《关于张家湾镇张家湾工业区北路（梁各庄西路-广通街）道路工程“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函〔2024〕0014号）、《关于张家湾镇广源中街（梁各庄西路-张家湾工业区北路）道路工程“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函〔2024〕0015号）、

《关于张家湾镇梁各庄西路（京津公路-广通南街）道路工程“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函〔2024〕0017号）、《关于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目规划支路和管线工程市政交通基础设施“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函〔2024〕0004号）文件，经研究，原则同意国网北京市电力公司实施通州经济开发区西区南扩区三期棚户区改造项目10千伏配套电力接入（一期）工程项目。现将有关核准事项批复如下：

一、建设地点：项目位于副中心11组团东北部，张家湾镇域内。具体用地范围由规划自然资源管理部门确定。

二、内容及规模：本期工程涉及FZX-1103-6006、FZX-1103-6008、FZX-1103-6009、FZX-1103-6011等4个地块电力接入，主要为新建 $\square 2000 \times 2100$ 毫米电力隧道302米，新建 $12\Phi 150+2\Phi 150$ 电力管井1073米及相关配套电力设施（具体规划建设规模指标及规划用地指标由规划自然资源管理部门核定）。具体包括：

（一）沿张家湾工业区北路新建 $\square 2000 \times 2100$ 毫米电力隧道302米，支线 $12\Phi 150+2\Phi 150$ 电力管井67米；

（二）沿广源中街新建 $12\Phi 150+2\Phi 150$ 电力管井675米；

（三）沿梁各庄西路新建 $12\Phi 150+2\Phi 150$ 电力管井331米。

三、项目总投资及资金来源：项目总投资2420.85万元，由国网北京市电力公司自筹解决。

四、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

五、项目建设要严格按照《北京市安全生产条例》有关规定，确保安全设计、安全建设、安全投产；项目投产后，按照行业管理部门要求，做好安全运行等工作。

六、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目设施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

七、本批复有效期2年，请据此开展相关工作。如需延期开工建设的，应当在2年期限满的30个工作日前，向我委提出延期申请。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京市通州区发展和改革委员会

2024年4月11日

(联系人：节能科 侯虹波；联系电话：69547753)

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：通州经济开发区西区南扩区三期棚户区改造项目 10 千伏配套电力接入（一期）工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

	采购细项	招标方式 (公开招标 或邀请招 标)	招标组织形 式(自行招 标或委托招 标)	不采用 招标形式	备 注
勘察	全部	公开招标	委托招标		
设计	全部	公开招标	委托招标		
施工	全部	公开招标	委托招标		
监理	全部	公开招标	委托招标		
设备	全部	公开招标	委托招标		
材料	全部	公开招标	委托招标		
其它					
核准意见说明：					

注意事项：

1. 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第 10 号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2. 政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3. 招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

通州区发展和改革委员会办公室

2024年4月11日印发
